



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0515/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne typ Freshbox 100/200 (ERV) WiFi; Freshbox E-100/200 (ERV) WiFi; Freshbox E1-100/200 (ERV) WiFi; Freshbox E2-100/200 (ERV) WiFi;**
wydajność 100 - 200 m³/h

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, celulozę/polistyren, kauczuk syntetyczny i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą, usługowo-handlowych, oświatowych), w zakł. przemysłowych branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Stosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

BLAUBERG VENTILATOREN GMBH
81379 Monachium
Aidenbachstrasse 52, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.
64-320 Niepruszewo
ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.02.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.02.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 lutego 2021

The date of issue of the certificate: 5th February 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Gowbovs.
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH