



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0416.2025

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

## NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne CIVIC EC DB/DBE/DBE2, CIVIC EC LB/LBE/LBE2 o wydajności 300-1200 m3/h**

Zawierający / containing: stal z powłoką alucynk, spieniony kauczuk, aluminium, miedź, polistyren i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą, obiektach usługowych, oświatowych) oraz w zakładach prod. branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu, w tym rodzaj wymiennika ciepła i technologia nawilżania powietrza, musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

BLAUBERG VENTILATOREN GMBH  
81477 Monachium  
Stäblistraße 6, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.  
64-320 Niepruszewo  
ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.02.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.02.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 lutego 2026

The date of issue of the certificate: 20th February 2026

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. M. Januszek*  
dr n. med. Maciej Szczotko